



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ROMA

Via della Chimica, 20 - 00144 Roma
☎ 06 5913183
✉ poloeur.roma@cert.vigilfuoco.it

Al CONDOMINIO
Via Elio Vittorini, 103
romanagestioni@arubapec.it
v.fidanza@pec.ording.roma.it

**Controllo di prevenzione incendi ex art.4 comma 2 e 3 del DPR 151/2011 relativo alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot.n. 80152 del 19/12/2019.
Verbale di Visita Tecnica del 20/10/2020**

Ditta	CONDOMINIO VIA ELIO VITTORINI 103
N° pratica	28517
Attività	AUTORIMESSA (Att. 75/4.C , D.P.R.151/11)
Indirizzo	VIA ELIO VITTORINI,103
Località	00144 ROMA
Progettista	Ing. Valerio FIDANZA

Con riferimento alla attività riportata in oggetto,

- preso atto della SCIA presentata ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011 da parte del titolare dell'attività;
- preso atto dell'asseverazione a firma del professionista Ing. Valerio FIDANZA n° RM B32836 allegata alla suddetta SCIA, con la quale lo stesso assevera la conformità dell'attività sopraindicata ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;

si trasmette in allegato copia del verbale di Visita Tecnica effettuata da parte del responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi.

Il responsabile della verifica e controllo
I.A. Daniele FEDRIGO

Il Delegato alla firma
DVD Ing. Antonio PERAZZOLO



Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma

“Ubi dolor ibi vigiles”

____POLO EUR____

Verbale di Visita tecnica - Certificato di Prevenzione Incendi

Prat.n. **28517**

Roma li, 20.10.2020

Ditta: **CONDOMINIO** - via Elio VITTORINI, 103 – 00144 Roma

Attività: **AUTORIMESSA** sita in via Elio VITTORINI, 103 – 00144 Roma

Classificazione ai sensi del D.P.R.151/11: **75 cat. 4. C**

Impianti o apparecchiature pericolose: **Autorimessa di mq 3170, posta al primo piano interrato suddivisa in 2 compartimenti, compartimento “1” mq. 1620 compartimento “2” mq. 1550;**

Sostanze che presentano pericolo d’incendio o esplosione: **112 autoveicoli.**

Mezzi di estinzione portatili e impianti di protezione attiva:

Impianto idrico antincendi con 6 idranti UNI 45;

Attacco UNI 70 per VV.F.;

N° 19 estintori portatili 34A – 233BC

Prodotti e sistemi di protezione passiva:

Strutture portanti e separanti REI 90/120.

Il sottoscritto I.A. Daniele FEDRIGO, in occasione del sopralluogo presso l’attività sopra indicata, eseguito in data odierna, ha rilevato che sono rispettate le prescrizioni previste dalla normativa vigente (progetto approvato con nota prot. n. 81569 del 17.12.2018), e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio come da SCIA 80152 del 19.12.2019 ed Asseverazione a firma del tecnico ing. Valerio FIDANZA n° RM B32836

Pertanto l’esito del controllo è positivo.

Visto: Il Delegato alla firma
D.V.D. Ing. Antonio PERAZZOLO

Il Verbalizzante
I.A. Daniele FEDRIGO

Si evidenzia l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del DPR 151/11 “Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio” al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 20 del D.lgs. 139/06 e s.m.i.
/06 e s.m.i.